

Rapor no : B.02.1.TBT.5.01.09.00-181.06.03-2630 14232  
Talep eden : N. Onur KURUOĞLU  
Talep edenin adresi : İnönü Cad.No:2/7 Karaca Apt. Sahrayıcedid Kadıköy-İstanbul

Örnek : Boya Numunesi	Son kullanım tarihi :
Örnek sayısı : 1	Enstitü örnek kayıt no : 07/1630/1
Örneğin getiriliş şekli : Elden	Kabul tarihi ve saati : 09.07.2007
Kabul anındaki durumu : Uygun	Analiz tarihi : 10-17.07.2007

Şahit numune bilgileri : ( ) Müşteriye iade ( x ) Şahit numune mevcut ( ) Şahit numune alınmamıştır

İMKAR Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti'nin 09.07.2007 tarih ve MAM 13682 evrak kayıt numaralı yazısı ile gönderdiği çimento esaslı asfalt kaplama boya numunesi, kumlanmış plaka üzerine uygulanmış, ASTM D-4060-01'a göre Taber (aşınma) (Taber disk H 10, ağırlık 1000 gr, 1000 devir), ASTM D-522 Metod-A'ya göre esneme (konik mandrel ile) testleri yapılmış ve sonuçlar aşağıda verilmiştir.

#### SONUÇLAR:

**Taber Testi (ASTM D 4060-01)**  
**(Taber disk H 10, ağırlık 1000 gr, 1000 devir) (KFK\* : 300µm) :**

Taber Wear Index: 0,15

**Esneme Testi (ASTM D 522 Method-A)**  
**(Konik Mandrel ile) (KFK\* : 210µm) :**

% Esneme: 7,3

#### **Açıklamalar:**

\* KFK : Kuru Film Kalınlığı

#### **Sorumlu İmzalar:**



Gamze Gül AVCI  
Başuzman Araştırmacı

Bu rapor ve sonuçları ticaret ve reklam amaçları ile tamamen veya kısmen çoğaltılamaz veya yayımlanamaz. Ayrıca Kamu Kurumları dışında hiçbir firma bu raporu hukuki işlemlerde delil olarak kullanamaz.

Raporda (\*) işaretli analizler akredite edilmiştir.

Bu rapor 2 sayfa olup, 2 asıl (1 asıl müşteriye, 1 asıl Enstitü arşivine) olarak hazırlanmıştır.

Sayfa 2/2